

पत्रांक संख्या / 33 पत्र 020

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, दरभंगा

दिनांक - 07.02.2020

सेवा में

प्रसंग - गाँधी शिक्षण संस्थान मुठंकरपुर दरभंगा

विषय : आग से सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

प्रसंगाधीन विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि ..... के द्वारा निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों को दिनांक 03.02.2020 को अग्निशामालय दरभंगा में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिष्ठान/संस्थान के द्वारा लाए गये सभी अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई।

क्रम	यंत्रों का प्रकार एवं नम्बर	खरीद तिथि	रिफिल तिथि	यंत्र रखने का स्थान	संख्या
1	ABC fire Extinguisher	6/19	Feb 2020	मुख्य भेद, बैंक	05 NOS
2	DCP fire Extinguisher	5/19	Feb 2020	सोनी, वाइफरी प्रथम तल, दिनेश तल, वीजली काँड	03 NOS

1. सभी अग्निशामक यंत्र जाँच के दौरान तत्काल ठीक / खराब पाये गये।

2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान / संस्थान के द्वारा जाँच हेतु किये गये सभी अग्निशामक यंत्र दिनांक 07.02.2020 से 06.02.2021 (एक) वर्ष के लिए ठीक / खराब है, बशर्ते कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को भली-भाँति सफाई एवं साधारण करेंगे।

- सभी नोजलों को साफ करना।
- सभी वासरो को ठीक रखना।
- सभी भेंटहोल को साफ रखना।
- सभी यंत्रों को एक रिफिल रखना।
- सभी यंत्रों को यथा स्थान रखना।

3. यदि प्रतिष्ठान/संस्थान लगाये गये सभी अग्निशामक यंत्रों का साधारण भली-भाँति नहीं करते है तो वे यंत्र संधारण की कमी के कारण खराब हो सकते है जिसके लिए प्रतिष्ठान/संस्थान के मालिक/प्रबंधक स्वयं जवाबदेह समझे जायेंगे और इस परिस्थिति में बीच में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशंसा रद्द की जा सकती है। प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रत्येक वर्ष अग्निशामक सेवा में जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे।

विश्वासभाजन  
अग्निशाम पदाधिकारी  
अग्निशामालय पदाधिकारी, दरभंगा